



Geschäftsstelle: Branddirektion Karlsruhe * Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Zimmerstraße 1 * 76137 Karlsruhe

Anlage Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz Stadt Baden-Baden

Objektfunk zur Ergänzung der Muster-Vorgabe zur Errichtung und dem Betrieb von digitalen Feuerwehr-Objektfunkanlagen

Für im Stadtkreis Baden-Baden zu errichtende und zu betreibende Objektfunkanlagen ist das Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz der Stadt Baden-Baden die zuständige Brandschutzdienststelle. Die Einhaltung der „Muster-Vorgabe zur Errichtung und dem Betrieb von digitalen Feuerwehr-Objektfunkanlagen“ ist Voraussetzung für den Betrieb einer BOS-Objektfunkanlage im Stadtkreis Baden-Baden.

Ansprechpartner des Amtes für Brand- und Bevölkerungsschutz der Stadt Baden-Baden

Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

E-Mail: fw.vb@baden-baden.de

Schwarzwaldstraße 50
76532 Baden-Baden

Tel: 07221 9317380
Fax: 07221 931717

Bezugsquelle für Dokumente des Amtes für Brand- und Bevölkerungsschutz der Stadt Baden-Baden

Informationen finden Sie auf unsere Homepage der Stadt Baden-Baden unter dem Punkt:

[Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz – Objektfunkanlagen.](#)

<https://www.baden-baden.de/buerger-und-service/notlagen-und-bevoelkerungsschutz/feuerwehr--brandschutz/vorbeugender-brand-und--gefahrenschutz>

Besondere Anforderungen des Amtes für Brand- und Bevölkerungsschutz der Stadt Baden-Baden

Vorgespräch

Benötigt ein Objekt eine BOS-Objektfunkanlage ist mit der Brandschutzdienststelle ein Termin zum „Vorgespräch zur Abstimmung der Feuerwehrperipherie“ per Mail über die oben genannte Adresse zu vereinbaren.

Betriebsart

BOS-Objektfunkanlagen sind **grundsätzlich als TMOa-Anlage** für den autarken Betrieb zu errichten. Bei diesen Anlagen ist eine individuelle Netzkennung zu programmieren, welche durch die Brandschutzdienststelle entsprechend der Einsatzplannummer vorgegeben wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es notwendig sein, die Anlage mit einer Netzanbindung als TMO-Anlage auszuführen. Ist der Aufbau einer netzgebundenen TMO-Anlage erforderlich, so ist diese über das Metropolkonzept anzubinden.

DMO-Anlagen werden vom Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz **generell nicht** zur Objektfunkversorgung akzeptiert.

Schutz gegen unbefugtes Bedienen des FGB

Die Bedienstelle mit einem Halbzylinder mit Feuerwehr-Schließung zugänglich sein. Der Halbzylinder wird für die Dauer der Nutzung gegen eine einmalige Gebühr zur Verfügung gestellt. Der Halbzylinder wird von der Brandschutzdienststelle bei der Abnahme bereitgestellt und muss nicht bestellt oder beantragt werden.

Feuerwehrpläne

Sind mindestens als Übersichtsplan unter Einhaltung der DIN 14095 „Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen“, der DIN 14034-6 „Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen“ sowie der Checkliste zur Ausführung von Feuerwehrplänen gemäß den Vorgaben vom Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz der Stadt Baden-Baden zu erstellen. Die Pläne sind der Brandschutzdienststelle digital als PDF-Datei zur Verfügung zu stellen. Diese sind an die oben genannten Kontaktdaten zu senden.

Informationen zu unseren Ausführungsbestimmungen finden Sie auf unsere Homepage der Stadt Baden-Baden unter dem Punkt:

[Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz – Feuerwehrpläne.](#)

<https://www.baden-baden.de/buerger-und-service/notlagen-und-bevoelkerungsschutz/feuerwehr--brandschutz/vorbeugender-brand-und--gefahrenschutz>